

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005427

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005427

产品系列、型号、规格:

DZ20Y-1250、DZ20J-1250; U_e : AC400V; U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; I_n : 630A、700A、800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; Y型: I_{cs} : 32.5kA, I_{cu} : 50kA; J型: I_{cs} : 38kA, I_{cu} : 65kA; 极数: 3P; 不适用于隔离; 配用的辅助触头: I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC380V/3A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.2A

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

产品系列、型号、规格(附件):

DZ 20 - /

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①DZ: 塑料外壳式断路器

②20: 设计序号

③□：短路分断能力级别（Y为一般型，J为较高型）

④□：壳架等级额定电流 (A)

⑤□：操作方式代号（不标代号为手柄直接操作，P 为电动操作，Z 为转动操作）

⑥□：极数代号（3 为三极）

⑦□：脱扣器型式及附件代号

附件名称		附件代号		脱扣器方		附件名称		附件代号		脱扣器方	
200	208	210	220	230	240	250	260	270	280	288	278
230	308	310	320	330	340	350	360	370	380	388	378

⑧□：用途代号（不标代号为配电用）

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间: 2023-06-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者/经营者: 浙江天正电气股份有限公司