



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687183

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HH15(QA、QP)-125、160、200、250; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC415V/690V; Ith:250A; Ie:125A, 160A, 200A, 250A; Icw=5kA/1s; Icm(峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-23B(AC415V)/AC-22B(AC690V); 3P、3P+N、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, Uimp:2.5kV, Ui:660V, Ith:6A, AC-13:380V/6A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

